Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 007558

Срок действия с 25.05.2026г по 24.05.2031г.

Код ОКПД 2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД 3214101001

№ **РОСС RU.ОС55.Н003997**

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «СтройХим»
ИНН 5036133878, ОГРН 1135074012842. Адрес: 142103, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 7 литера А, этаж/помещ. 4/I, ком. 56 часть, телефон: 8(800)700-71-37, email: info@penaflex.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ООО «СтройХим»
ИНН 5036133878, ОГРН 1135074012842. Адрес: 142103, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 7 литера А, этаж/помещ. 4/I, ком. 56 часть, телефон: 8(800)700-71-37, email: info@penaflex.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Профессиональная огнестойкая монтажная пена PENAFLEX FIRESTOP PROFF 65 всесезонная
Выпускаемые по ТУ 20.30.22-005-05025016-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 33604 от 12.05.2026 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ»РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19 июня 2029 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-005-05025016-2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 959.

Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 007559

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС55.Н003997

Наименование продукции	Глубина заделки шва, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент строительной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными профессиональной огнестойкой монтажной пеной PENAFLEX FIRESTOP PROFF 65 всесезонной, изготовленной по ТУ 20.30.22-005-05025016-2023	100	40	EI60
	100	30	EI90
	100	20	EI120
	200	20	EI240

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 959.